



FFS 2014:2

Utkom från
trycket
2014-07-03

Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor;

beslutade den 27 juni 2014.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 26 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor och efter samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap följande.

Inledande bestämmelser och definitioner

1 § Dessa föreskrifter gäller hantering av brandfarliga varor vid hanteringsställen inom Försvarsmaktens, Fortifikationsverkets, Försvarets materielverks och Totalförsvarets forskningsinstituts område.

2 § I denna föreskrift avses med

avsyning	Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning av en anläggning.
drivmedelsinspektör	En av Försvarsmakten särskilt förordnad person som ska utföra viss tillsyn och avsyning.
hantering	Bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, underhåll och överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

hanteringsställe	Anläggning eller annat begränsat område för hantering av brandfarlig vara, dock inte tillfälliga platser under fältmässig övning.
tillståndshavare	Chef för organisationsenhet eller motsvarande, som i arbetsordning eller motsvarande har bemyndigats att företräda den juridiska personen vad avser hantering av brandfarlig vara i sådan mängd att tillstånd krävs från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
viss tillsyn	Den delegerade rätten att utföra sådan tillsyn som anges i 21 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och som Försvarmakten fått medgivande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utöva.

Tillstånd och avsyning

3 § Den som avser hantera brandfarlig vara i tillståndspliktig mängd, och bli tillståndshavare, ska efter samråd med drivmedelsinspektör ansöka om tillstånd hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4 § Hantering av brandfarliga gaser och vätskor som överskrider någon av följande mängder kräver tillstånd.

- 250 liter brandfarliga gaser
- 500 liter brandfarliga aerosoler
- 500 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60⁰C, eller diesel och eldningsolja med flampunkt högst 55⁰C
- 10 000 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60⁰C och diesel och eldningsolja med flampunkt högre än 55⁰C

Avseende utomhusförvaring ska samråd sökas med drivmedelsinspektör i tidigt skede.

5 § En tillståndsansökan ska innehålla följande dokument

- situationsplan,
- ritningar,
- process- och verksamhetsbeskrivning,
- sammanställning av produkter och mängder och
- riskutredning.

Av samråd med drivmedelsinspektör enligt 3 § ska framgå om tillståndsansökan även ska innehålla

- explosionsskyddsdokument och
- kontrollrapport avseende cisterner och rörledningar.

6 § Uppgifter om föreståndare och dennes ställföreträdare samt instruktioner för dessa, bör anges i tillståndsansökan, men ska finnas senast vid avsyning.

7 § Hantering av brandfarlig vara vid anläggningsarbete eller vid annan tillfällig hantering av cisterner och tankfordon i högst en (1) månad, ska anmälas till drivmedelsinspektör.

8 § Vid planering av ombyggnad, eller ändring av hantering som väsentligt påverkar ett gällande tillstånd, ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap underrättas.

9 § Anordningar som enligt föreskrift utfärdad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inte kräver avsyning, ska anmälas till drivmedelsinspektör för avsyning.

Vid sådan avsyning ska tillståndshavaren tillhandahålla dokumentation enligt 5 och 6 §§.

10 § Arbeten som genom höga temperaturer eller gnistbildning kan orsaka brand eller explosion, får endast utföras på anläggning eller materiel om särskilt tillstånd har utfärdats.

Arbetsgivaren ska förordna person som efter samråd med föreståndare, samordningsansvarig eller drivmedelsinspektör utfärdar sådant tillstånd.

11 § Av tillståndshavare utsedd företrädare samt föreståndare ska närvara vid avsyning.

12 § Tillståndshavare ska underrätta Myndigheten för samhällskydd och beredskap om en tillståndspliktig hantering upphör eller övertas av annan organisationsenhet.

13 § Drivmedelsinspektör ska föra register över gällande tillstånd, anmälda föreståndare, cisterner och kontrollpliktiga rörledningar.

14 § Anmälningsskyldighet föreligger om den sammanlagda volymen på fler hanteringsställen, även spridda över ett större geografiskt område, överstiger mängderna enligt 4 §. Anmälan görs till drivmedelsinspektör av tillståndshavare.

Tillsyn

15 § Chefen för Försvarmaktens säkerhetsinspektion ansvarar för viss tillsyn, och ska förordna en eller flera drivmedelsinspektörer för genomförandet av sådan tillsyn.

16 § Viss tillsyn ska utföras på de hanteringsställen där brandfarliga varor hanteras.

17 § Chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion ska upprätta en tidplan för genomförande av viss tillsyn. Tidplanen ska delges berörda tillståndshavare. Viss tillsyn kan även ske oanmält.

18 § Efter genomförd viss tillsyn, eller tillsyn av utlandsstyrkan, ska en rapport upprättas och överlämnas till den tillståndshavare som ansvarar för hanteringen. I rapporten ska anges brister som framkommit vid tillsynen, förslag till åtgärder och tidpunkt då åtgärder ska vara vidtagna.

19 § Om det vid viss tillsyn framkommer att hantering sker i strid mot gällande regler, får drivmedelsinspektör omedelbart stoppa hanteringen.

Om drivmedelsinspektör stoppar hanteringen, ska åtgärden utan dröjsmål anmälas till tillståndshavare och Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Hanteringen får inte återupptas utan medgivande från chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion.

Föreståndare

20 § Tillståndshavare förordnar, i samråd med berörd drivmedelsinspektör, föreståndare och ställföreträdande föreståndare. Förordnandet, med aktuella kontaktuppgifter, ska meddelas drivmedelsinspektör och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

21 § För att bli förordnad till föreståndare eller ställföreträdande föreståndare, ska av Försvarsmakten fastställd föreståndarutbildning genomförts med godkänt resultat.

22 § Tillståndshavare upprättar instruktioner för föreståndare och ställföreträdande föreståndare. Föreståndare upprättar instruktioner för biträdande föreståndare om sådan utses samt upprättar instruktioner och bestämmelser för hanteringen.

23 § Föreståndare kan utse biträdande föreståndare. Sådan är underordnad föreståndare och har begränsat ansvar och befogenheter. Biträdande föreståndare inom Försvarsmakten ska ha genomgått av Försvarsmakten fastställd utbildning för biträdande föreståndare med godkänt resultat.

24 § Föreståndare ska kontrollera den hantering av brandfarlig vara som bedrivs inom det egna området av andra förband, myndigheter, försvarsorganisationer eller entreprenörer. Dessa ska informeras om föreståndares bemyndigande enligt 30 §.

25 § Föreståndare, eller ställföreträdare som utövar föreståndarskapet, rapporterar direkt till tillståndshavare. Biträdande föreståndare rapporterar till föreståndare.

26 § Personer som vistas vid hanteringsställe för brandfarlig vara, ska följa av föreståndare meddelade bestämmelser.

Säkerhetskontroller

27 § På hanteringsställe för brandfarlig vara, ska säkerhetskontroll genomföras i enlighet med av Försvarsmaktens fastställda instruktioner. Av dessa ska framgå fastställda tidsintervaller samt krav på kontrollista och dokumentation.

28 § Säkerhetskontroll ska ha en sådan omfattning och genomföras på sådant sätt att fel, skador eller brister på materiel eller utrustning kan upptäckas.

29 § Föreståndare har ansvar för genomförande av säkerhetskontroll.

30 § Föreståndare ska avbryta hantering om den sker i strid mot gällande regler.

Om föreståndare avbryter hanteringen, ska åtgärden utan dröjsmål anmälas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmaktens Säkerhetsinspektion och berörd drivmedelsinspektör.

Hanteringen får inte återupptas utan medgivande från chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion.

Undantag

31 § Chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion får besluta om undantag från dessa föreskrifter

Denna föreskrift träder i kraft den 1 oktober 2014.

Sverker Göranson

Carin Bratt