

**Försvarmaktens interna bestämmelser om elsäkerhet;**

beslutade den 9 mars 2022.

Försvarmakten föreskriver följande:

**1 kap. Inledande bestämmelser****Tillämpningsområde**

**1 §** Denna författning innehåller bestämmelser om elsäkerhet för Försvarmaktens organisation och verksamhet.

**Definitioner och förkortningar**

**2 §** I bilaga 1 till denna författning definieras begrepp och förkortningar som används i denna författning.

**Grundläggande krav**

**3 §** Försvarmakten ska bedriva ett systematiskt elsäkerhetsarbete som omhändertar lagstiftningens krav på elsäkerhet och strömförsörjning avseende:

1. arbetsgivarens ansvar för personalens säkerhet och kompetens
2. innehavarens ansvar för elektriska anläggningar och elektriska utrustningar
3. ledningens ansvar för utförande av elinstallationsarbete.

Försvarmaktens systematiska elsäkerhetsarbete ska vara anpassat så att kraven i denna författning och att kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis uppfylls.

**4 §** Försvarmaktens systematiska elsäkerhetsarbete ska vara en del i Försvarmaktens arbetsmiljöarbete och vara anpassat för organisationens verksamhet.

**5 §** Överbefälhavaren är som myndighetschef ytterst ansvarig för att de skyldigheter som följer av ansvarsområdena i 1 kap. 3 § första stycket är uppfyllda.

Överbefälhavaren företräder Försvarmakten som innehavare av Försvarmaktens elektriska anläggningar och elektriska utrustningar.

## **2 kap. Samordning och tillämpning**

### **Samordning**

**1 §** Chefen för ledningsstaben, produktionschefen, insatschefen och chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten ska bedriva och följa upp systematiskt elsäkerhetsarbete inom egen verksamhet och åiterrapportera till överbefälhavaren när uppgifter inte kan lösas med tilldelade resurser.

**2 §** Produktionschefen ska samordna Försvarmaktens systematiska elsäkerhetsarbete. Inom ramen för det systematiska elsäkerhetsarbetet ska produktionschefen dessutom samordna innehavarens skyldigheter för Försvarmaktens elektriska anläggningar och elektriska utrustningar samt ledningens skyldigheter för utförande av elinstallationsarbete.

**3 §** Chefen för ledningsstaben ska inom ramen för Försvarmaktens systematiska elsäkerhetsarbete, samordna arbetsgivarens skyldigheter för personalens säkerhet och kompetens där elektrisk fara kan förekomma.

---

**4 §** Insatschefen ska, inom ramen för att leda och samordna nationella och internationella operationer, implementera, tillämpa och vidmakthålla särskilda *Rutiner för elsäkerhet inom INSATS*. Dessa rutiner ska komplettera denna författning och Försvarmaktens övriga regleringar om elsäkerhet.

#### **Tillämpning av standarder etc.**

**5 §** För skötsel av elektriska anläggningar och elektriska utrustningar ska standard *SS-EN 50110-1 Skötsel av elektrisk anläggning* tillämpas. Standarden kompletteras med särskilda kommentarer om tillämpning i Försvarmaktens verksamhet.

**6 §** För Försvarmaktens elektriska anläggningar i fältmiljö (FMEAF) ska *designregel – FMEAF* tillämpas.

### **3 kap. Systematiskt elsäkerhetsarbete**

#### **Stödresurser**

**1 §** I Försvarmakten ska det finnas en *elsäkerhetschef*. Försvarmaktens elsäkerhetschef är en central stödresurs med uppgift att stödja myndigheten i dess elsäkerhetsarbete.

**2 §** Vid varje garnison ska det finnas *elsäkerhetshandläggare garnison*. Chef för organisationsenhet som är utsedd till garnisonschef ska bemanna och tillhandahålla denna befattning.

Elsäkerhetshandläggare garnison ska stödja samtliga organisationsenheter inom garnisonen i deras elsäkerhetsarbete. I uppgiften ingår bl.a. att stödja organisationsenheterna i deras uppgift att bedriva ett systematiskt elsäkerhetsarbete.

Elsäkerhetshandläggare garnison kan även utses till elsäkerhetshandläggare vid egen OrgE i enlighet med 3 §.

---

**3 §** Vid varje organisationsenhet ska det utses *elsäkerhetshandläggare OrgE*. Elsäkerhetshandläggare OrgE ska stödja chefen för organisationsenheten med linjeorganisation i deras elsäkerhetsarbete. I uppgiften ingår bl.a. att analysera, implementera, vidmakthålla och följa upp organisationsenhetens systematiska elsäkerhetsarbete.

**4 §** Elsäkerhetshandläggare ska ha genomgått Försvarmaktens elsäkerhetshandläggarutbildning.

Utbildningen för elsäkerhetshandläggare ska vara anpassad för Försvarmaktens verksamhet.

### **Elsäkerhetsanalyser**

**5 §** Försvarmaktens övergripande och fördjupade elsäkerhetsanalyser ska omfatta de ansvarsområden som framgår av 1 kap. 3 § första stycket.

**6 §** Av elsäkerhetsanalyserna ska framgå vilka uppgiftsfördelningar som ska genomföras till berörda chefer samt vilka av elsäkerhetens roller som måste utses i verksamheten.

**7 §** Vid varje organisationsenhet ska Försvarmaktens fastställda elsäkerhetsanalyser tillämpas.

Elsäkerhetsanalyserna ska genomföras fortlöpande för att identifiera verksamhetens omfattning och behov. Analyserna ska dokumenteras skriftligt och följas upp minst en gång per år.

### **Uppgiftsfördelning**

**8 §** Försvarmaktens uppgiftsfördelningar inom elsäkerhet ska omfatta de ansvarsområden som framgår av 1 kap. 3 § första stycket.

---

**9 §** Uppgiftsfördelning ska göras samlat på respektive organisationsnivå, omhänderta de ansvarsområden som framgår 1 kap. 3 § första stycket och vara anpassade för den nivå där uppgiften ska göras.

Uppgiftsfördelning ska göras i samtliga led från ÖB till berörd chef, utifrån elsäkerhetsanalysernas resultat och i den omfattning som verksamheten kräver.

**10 §** Vid uppgiftsfördelning ska Försvarmaktens fastställda uppgiftsfördelningar tillämpas.

Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt, vara personlig och följas upp minst en gång per år.

**11 §** Chef som tilldelas uppgiftsfördelning ska genomgå Försvarmaktens elsäkerhetsutbildning.

Elsäkerhetsutbildningen ska vara anpassad för chef inom Försvarmakten.

### **Elsäkerhetens roller**

**12 §** Elsäkerhetens roller ska utses i enlighet med elsäkerhetsanalysernas resultat samt i den omfattning och med den redundans som verksamheten kräver.

**13 §** Elsäkerhetens roller ska utses skriftligt i enlighet med Försvarmaktens fastställda anvisningar. Elsäkerhetens roller ska utses för att uppfylla kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter och standard SS-EN 50110-1.

### **Rutiner**

**14 §** Varje organisationsenhet ska ha dokumenterade rutiner som beskriver hur organisationsenhetens systematiska elsäkerhetsarbete bedrivs och följs upp.

---

## Uppföljning

**15 §** Organisationsenhetens systematiska elsäkerhetsarbete ska följas upp minst en gång per år.

**16 §** Resultatet av organisationsenhetens årliga uppföljning av sitt systematiska elsäkerhetsarbete ska redovisas i organisationsenhetens skyddskommitté.

## Handbok

**17 §** Försvarsmaktens systematiska elsäkerhetsarbete ska bedrivas med stöd av Försvarsmaktens handbok om elsäkerhet.

## 4 kap. Arbetsgivarens ansvar för personalens säkerhet och kompetens

### Riskhantering och elsäkerhetsplanering

**1 §** Av 8 § AFS 2001:1 framgår att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

För att identifiera risker där Försvarsmaktens personal kan utsättas för elektrisk fara ska regelbundna undersökningar och riskbedömningar genomföras i verksamheten.

Försvarsmaktens systematiska arbetsmiljö- och elsäkerhetsarbete ska omhänderta upptäckta risker där elektrisk fara kan förekomma.

**2 §** Vid arbete där det finns elektrisk fara ska säkerhetsåtgärder vidtas enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, så att betryggande säkerhet uppnås för dem som deltar i arbetet. Säkerhetsåtgärderna ska vara grundade på en riskbedömning.

**3 §** För varje arbete där det finns elektrisk fara ska det finnas en elsäkerhetsplanering. I planeringen ska det ingå att utse vem eller vilka som ska säkerställa att

---

säkerhetsåtgärder vidtas. Den som genomför planeringen ska ha sådana kunskaper att planeringen ger betryggande säkerhet mot elektrisk fara.

**4 §** Den som arbetar där det finns elektrisk fara ska ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran samt ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna.

### **Elsäkerhetsledare**

**5 §** Vid varje arbete där det finns elektrisk fara ska en elsäkerhetsledare skriftligt utses.

Elsäkerhetsledaren ska säkerställa att relevanta säkerhetsåtgärder vidtas för arbetet. Vid arbete där flera personer ingår i ett arbetslag ska chef utse en av dessa till elsäkerhetsledare för arbetet. Den som utses till elsäkerhetsledare ska ha erforderlig kompetens och erfarenhet.

**6 §** Den som genomför ingrepp i elektrisk utrustning eller utför elinstallationsarbete ska skriftligt utses till elsäkerhetsledare för eget arbete.

**7 §** En elsäkerhetsledare får inte utses utan att först ha genomgått Försvarsmaktens utbildning för elsäkerhetsledare. En elsäkerhetsledare ska dessutom ha genomgått aktuell utbildning i hjärt-lungräddning och åtgärder vid elolycka.

Utbildningen för elsäkerhetsledare ska bygga på kraven i standard SS-EN 50110-1 och vara anpassad för Försvarsmaktens verksamhet.

**8 §** En elsäkerhetsledare ska regelbundet genomgå repetitionsutbildning så att dennes kompetens hålls uppdaterad.

För att uppfylla kravet på repetitionsutbildning kan Försvarsmaktens utbildning för elsäkerhetsledare genomgå.

---

## Arbetsmetoder

**9 §** I Försvarsmakten ska arbetsmetoden *arbete utan spänning (AUS)* tillämpas. För de fall att arbetsmetoderna *arbete nära spänning (ANS)* alternativt *arbete med spänning (AMS)* måste tillämpas ska den personal som utför arbetet ha genomgått särskild utbildning för arbetsmetoderna och ha erforderlig kompetens.

## Kompetens

**10 §** Personal som deltar i skötsel av elektriska anläggningar och elektriska utrustningar ska ha erforderlig elsäkerhetsteknisk kompetens för dessa uppgifter.

**11 §** Personal som genomför ingrepp i elektriska utrustningar ska ha genomgått Försvarsmaktens utbildning för elsäkerhetsledare och vara utbildad för den elektriska utrustningen.

## 5 kap. Innehavarens ansvar för elektriska anläggningar och elektriska utrustningar

**1 §** Elanläggningsansvarig svarar för att innehavarens skyldigheter är uppfyllda för de elektriska anläggningar och elektriska utrustningar som är tilldelade dess verksamhet.

I uppgiften ingår att klargöra gränsdragningar för de elektriska anläggningar och elektriska utrustningar som gränsar mot annan innehavares elektriska anläggningar eller elektriska utrustningar.

**2 §** Av 6 § 1 p. och 19 § 1 p. elsäkerhetslagen framgår att den som innehar starkströmsanläggningar respektive elektriska utrustningar ska kontrollera att anläggningen respektive utrustningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada.

Försvarsmaktens elektriska anläggningar eller elektriska utrustningar ska fortlöpande och periodiskt kontrolleras på ett sådant sätt att 6 § 1 p. och 19 §



---

1 p. elsäkerhetslagen och avsedd driftsäkerhet uppfylls. I Försvarmakten ska det finnas dokumenterade rutiner för dessa kontroller. Rutinerna ska grunda sig på en riskbedömning.

**3 §** Av 6 § 2 p. och 19 § 2 p. elsäkerhetslagen framgår att den som innehar starkströmsanläggning respektive elektrisk utrustning ska se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen respektive utrustningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

Skötsel som genomförs på eller i anslutning till Försvarmaktens elektriska anläggningar eller elektriska utrustningar ska göras på ett sådant sätt att 6 § 2 p. och 19 § 2 p. elsäkerhetslagen uppfylls.

### **Eldriftansvarig**

**4 §** För varje elektrisk anläggning ska en eldriftansvarig skriftligt utses. Eldriftansvarig ska svara för den elektriska anläggningens skötsel. I särskilda fall kan en eldriftledare utses för att vid ett specifikt arbete svara för den elektriska anläggningens säkra skötsel.

**5 §** En eldriftansvarig får inte utses utan att först ha genomgått Försvarmaktens utbildning för eldriftansvarig. En eldriftansvarig ska dessutom ha genomgått aktuell utbildning i hjärt-lungräddning och åtgärder vid elolycka.

Utbildningen för eldriftansvarig ska vara anpassad för Försvarmaktens verksamhet.

### **Kompetenskrav**

**6 §** Den som svarar för skötsel av Försvarmaktens elektriska anläggningar eller elektriska utrustningar ska ha erforderlig kompetens och utbildning. Utbildningen ska bygga på kraven i standard SS-EN 50110-1 samt i förekommande

---

fall designregel för Försvarsmaktens elektriska anläggningar i fältmiljö, FMEAF.

### **Skötsel ombord på örlogsfartyg**

7 § I fråga om skötsel av elektriska anläggningar och elektriska utrustningar ombord på örlogsfartyg ska regler för militär sjöfart tillämpas istället för 5 kap. 2 och 3 §§.

### **6 kap. Ledningens ansvar för utförande av elinstallationsarbete**

1 § Chef för en organisationsenhet som utför elinstallationsarbete ska företräda Försvarsmakten och inom ramen för verksamhetsuppdrag och direktiv, utöva ledningens skyldigheter för utförande av elinstallationsarbete.

2 § Av 26 § elsäkerhetslagen framgår att elinstallationsarbete ska utföras på ett sådant sätt att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada.

Chef för en organisationsenhet som utför elinstallationsarbete ska tillse att elinstallationsarbetet utförs på ett sådant sätt att 26 § elsäkerhetslagen uppfylls.

### **Organisationsenhet som utför elinstallationsarbete**

3 § Av 23 § elsäkerhetslagen framgår att ett elinstallationsföretag måste ha minst en auktoriserad elinstallatör som ska verka för att verksamheten bedrivs i enlighet med elsäkerhetslagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

I Försvarsmakten ska varje organisationsenhet som utför elinstallationsarbete ha minst en auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad. Elinstallatören ska ha en auktorisationsnivå som minst motsvarar de elinstallationsarbeten som organisationsenheten utför.

---

**4 §** Av 24 § elsäkerhetslagen framgår att ett elinstallationsföretag ska

1. utöva egenkontroll över arbetet enligt ett egenkontrollprogram som säkerställer att elinstallationsarbete utförs enligt de krav som ställs i elsäkerhetslagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och

2. se till att elinstallationsarbete endast utförs av en elinstallatör eller av någon som omfattas av företagets egenkontrollprogram enligt punkt 1.

Chef för en organisationsenhet som utför elinstallationsarbete ska säkerställa att kraven för elinstallationsföretag enligt 24 § elsäkerhetslagen uppfylls för organisationsenheten.

**5 §** Av 27 § elsäkerhetslagen framgår att elinstallationsarbete endast får utföras av

1. en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet, eller

2. någon som omfattas av företagets egenkontrollprogram enligt 24 § elsäkerhetslagen.

Chef för organisationsenhet ska säkerställa att organisationsenhetens elinstallationsarbete utförs enligt 27 § elsäkerhetslagen.

### **Egenkontrollprogram**

**6 §** Organisationsenhet som utför elinstallationsarbete ska tillämpa Försvarsmaktens fastställda egenkontrollprogram.

**7 §** Av 3 kap. 13 § ELSÄK-FS 2017:3 framgår att egenkontrollprogrammet ska uppdateras i samband med förändringar som har betydelse för egenkontrollen och att elinstallationsföretaget minst en gång per år ska göra en översyn av egenkontrollprogrammet och försäkra sig om att registreringen hos Elsäkerhetsverket är aktuell.

Chef för organisationsenhet ska säkerställa att 3 kap. 13 § ELSÄK-FS 2017:3 uppfylls. Organisationsenheten ska minst en gång per år göra en översyn av egenkontrollprogrammet.

---

## **Elinstallationsarbete på annan innehavares elektriska anläggningar**

**8 §** Av 25 § elsäkerhetslagen framgår att ett elinstallationsföretag som ska utföra arbete på andras anläggningar ska anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Chef för en organisationsenhet som utför elinstallationsarbete på annan än Försvarsmaktens elektriska anläggningar ska anmäla verksamheten till Elsäkerhetsverket enligt 25 § elsäkerhetslagen.

**9 §** Av 5 kap. 1 § ELSÄK-FS 2017:3 framgår att bestämmelser om att elinstallationsföretag ska anmäla sig till Elsäkerhetsverkets företagsregister (registrering) innan verksamheten får påbörjas finns i 25 § elsäkerhetslagen och 25 § elsäkerhetsförordningen.

Vid anmälan enligt 5 kap. 1 § ELSÄK-FS 2017:3 ska Försvarsmakten använda Elsäkerhetsverkets blankett för företagsregistrering.

## **Undantag vid viss verksamhet**

**10 §** Av 3 kap. 3 § ELSÄK-FS 2017:2 framgår att vissa elinstallationsarbeten som Försvarsmakten utför inte omfattas av 23–25 och 27 §§ elsäkerhetslagen.

Försvarsmakten ska fortsatt tillämpa 6 kap. 1 §, 2 §, 4 §, 5 § första stycket 2, 6 § och 7 § när Försvarsmakten bedriver verksamhet enligt undantagen i 3 kap. 3 § ELSÄK-FS 2017:2.

En registrering hos Elsäkerhetsverket enligt 6 kap. 7 § och en anmälan enligt 6 kap. 8 och 9 §§ ska inte göras i de fall Försvarsmakten bedriver verksamhet enligt undantagen i 3 kap. 3 § ELSÄK-FS 2017:2.

## **Elinstallationsarbete ombord på örlogsfartyg**

**11 §** När elinstallationsarbete utförs ombord på örlogsfartyg ska regler för militär sjöfart tillämpas. Bestämmelserna i 6 kap. 1 och 6 §§ ska dock fortsatt tillämpas.

---

## **7 kap. Försvarsmaktens stöd till samhället**

**1 §** När Försvarsmakten ger stöd enligt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet kan Försvarsmakten tillhandahålla elektriska anläggningar och elektriska utrustningar med egen utbildad och utsedd personal för upprättande, skötsel och brytning av dessa.

När stöd övervägs där Försvarsmaktens egen utbildade personal inte ingår, ska det först regleras så att innehavarens skyldigheter är uppfyllda. I detta ingår bl.a. att den mottagande organisationens personal har erforderlig kompetens och utbildning för att kunna hantera tillhandahållen elektrisk anläggning eller elektrisk utrustning.

**2 §** När Försvarsmakten ger stöd med personal enligt förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet, där elektrisk fara kan förekomma, ska arbetsgivarens skyldigheter för personalens säkerhet och kompetens vara reglerad innan stödet verkställs.

**3 §** När Försvarsmakten ska strömförsörja en annan innehavares elektriska anläggning eller elektriska utrustning ska ansvarsförhållandet avseende innehavarens skyldigheter regleras skriftligt mellan parterna innan strömförsörjning påbörjas.

## **8 kap. Undantag**

**1 §** Försvarsmakten får medge undantag från bestämmelserna i denna författning.

Överbefälhavaren, eller den överbefälhavaren bestämmer, beslutar i ärenden om undantag.

---

Denna författning träder i kraft den 1 april 2022.

Micael Bydén

Kerstin Bynander

## Bilaga 1

**Begreppsförklaring****Begrepp***AFS 2001:1**Arbete**Arbete utan spänning (AUS)**Arbete nära spänning (ANS)**Arbete med spänning (AMS)**Auktoriserad elinstallatör för re-  
gelefterlevnad**Egenkontrollprogram**Elanläggningsansvarig***Betydelse**

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Varje form av elektriskt eller icke-elektriskt arbete där det kan finnas en elektrisk riskkälla.

Arbetsmetod vid arbete på elektrisk anläggning eller elektrisk utrustning som varken är spänningssatt eller uppladdad och som utförs efter det att alla åtgärder vidtagits för att förebygga elektrisk fara.

Arbetsmetod vid vilken en arbetare kommer in i närområdet utan att nå riskområdet med kroppsdel eller med verktyg eller något annat föremål.

Arbetsmetod vid vilken en arbetare medvetet kommer i beröring med spänningssatta delar eller kommer inom riskområdet med kroppsdel eller med verktyg, utrustning eller anordning.

Den eller de som har uppdragits av ledningen att verka för att organisationens elinstallationsarbeten utförs i enlighet med gällande författningskrav.

Ett dokumentsystem som beskriver organisationens elinstallationsverksamhet.

Person som fått det övergripande ansvaret att säkerställa den elektriska anläggningens eller elektriska utrustningens

---

	säkra skötsel genom att besluta om regler, organisation och arbetsrutiner. Utses inom Försvarmakten av C PROD:s reglering.
<i>Eldriftansvarig</i>	Person som har fått i arbetsuppgift att svara för en elektrisk anläggnings skötsel över tid. Begreppet förekommer i tidigare utgåvor av standard SS-EN 50110-1, men tillämpas fortsatt i Försvarmakten.
<i>Eldriftledare</i>	Person som under ett arbete svarar för en elektrisk anläggnings säkra skötsel. Eldriftledarens uppgifter ingår normalt i eldriftansvariges ordinarie arbetsuppgifter.
<i>Elektrisk fara</i>	Risk för kroppskada på grund av elektricitet.
<i>Elektrisk utrustning</i>	En anordning, apparat eller annat föremål som producerar, överför, använder eller förbrukar el.
<i>Elektriskt arbete</i>	Arbete på eller nära en elektrisk anläggning eller elektrisk utrustning såsom provning, mätning, reparation, utbyte, ändring, utvidgning, uppförande, underhåll och besiktning.
<i>Elinstallatör</i>	En fysisk person som är auktoriserad av Elsäkerhetsverket att utföra elinstallationsarbete.
<i>Elsäkerhetsledare</i>	Person som fått i arbetsuppgift att direkt svara för ett arbetes utförande/genomförande på en arbetsplats.



---

<i>ELSÄK-FS 2017:2</i>	Elsäkerhetsverket föreskrifter och allmänna råd (2017:2) om elinstallationsarbeten.
<i>ELSÄK-FS 2017:3</i>	Elsäkerhetsverket föreskrifter och allmänna råd (2017:3) om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete.
<i>Elsäkerhetens roller</i>	Samlingsbegrepp i Försvarmakten för elsäkerhetsledare, elanläggningsansvarig, eldriftansvarig, eldriftledare, auktoriserad elinstallatör och förtecknad personal (i egenkontrollprogram).
<i>Elsäkerhetslagen</i>	Elsäkerhetslag (2016:732)
<i>FMEAF</i>	Designregel – Försvarmaktens elektriska anläggningar i fältmiljö.
<i>Förtecknad personal</i>	Personal med erforderlig kompetens och som är förtecknad i och därmed omfattas av organisationsenhetens egenkontrollprogram för utförande av elinstallationsarbete.
<i>God elsäkerhetsteknisk praxis</i>	Elsäkerhetsverkets och Arbetsmiljöverkets föreskriftskrav som kan uppfyllas, bland annat, genom att tillämpa och följa svensk standard.
<i>Ledningen</i>	Oavsett organisationsform är det ledningen som ansvarar för att organisationen följer elsäkerhetslagstiftningens krav för utförande av elinstallationsarbete, t.ex. enskild individ vid enskild firma, styrelse/VD vid aktiebolag och myndighetschef vid myndighet. Av 12 och 24 §§ förordning (2007:1266) med

---

	instruktion för Försvarsmakten framgår bl.a. att Försvarsmakten leds av en myndighetschef och att överbefälhavaren är myndighetschef.
<i>Organisationsenhet</i>	Enhet uppräknad i bilaga 1 till förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten, inklusive Särskilda operationsgruppen och Nationella underrättelseenheten.
<i>Rutiner för elsäkerhet inom INSATS</i>	Särskilda rutiner vid insats som kompletterar denna författning och Försvarsmaktens övriga regleringar om elsäkerhet.
<i>Skyddskommitté</i>	I Försvarsmakten används även begreppet arbetsmiljökommitté.
<i>Skötsel</i>	All verksamhet, inklusive arbete, som behövs för att elektriska anläggningar och/eller elektriska utrustningar ska fungera.
<i>SS-EN 50110-1</i>	Svensk standard SS-EN 50110-1 för skötsel av elektriska anläggningar.
<i>Tilldelade elektriska anläggningar och elektriska utrustningar</i>	Tilldelning till verksamhet som exempelvis sker genom materielfördelningsorder, rustning, anskaffning, tilldelningsbeslut eller annan överlämning.